

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č.

07-2009-01-05/HS

obsluha a údržba vzduchotechnických zariadení (ďalej len VZT) uzatvorená podľa § 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Zmluvná strana : **Divadlo Nová scéna**
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Zastúpená: František Javorský, generálny riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. ú.: 7 0000 69 253/8180
IČO: 164 861
DIČ: 20208 29998

(ďalej len ako objednávateľ)

a

Zmluvná strana : **M a M - Marián Strapko**
Bottova 7
Piešťany 921 01
Zastúpená: Marián Strapko
Bankové spojenie: SLSP
č. ú.: 0280042538/0900
IČO: 175641191
DIČ: 1028854915
IČO DPH

(ďalej len ako dodávateľ)

Článok 1

Východiskové podklady pre uzavretie tejto zmluvy

Východiskovými podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy o poskytovaní služieb výkonu obsluhy a údržby VZT v priestoroch Divadla Nová scéna (ďalej len „zmluva“) je vyhodnotenie zmluvného vzťahu v súlade s článkom IV smernice č. 05/2007 o zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami v zmysle §102 zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zák. č. 102/2007 Z.z., zák. č. 232/2008 Z.z. a zákona č. 442/2008 Z.z. v podmienkach Divadla Nová scéna v Bratislave.

Článok 2

Predmet zmluvy

2.1 Dodávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa v objektoch Divadla Nová scéna, Živnostenská 1:

- 2.1.1 Zabezpečiť obsluhu VZT zariadení
- 2.1.2 Pravidelnú údržbu VZT zariadení
- 2.1.3 Obsluhu chladiacich zariadení Daikin
- 2.1.4 Meranie a reguláciu TÚV
- 2.1.5 Obsluhu výmenníkovej stanice
- 2.1.6 Údržbu slaboprúdovej a silnoprúdovej časti VZT
- 2.1.7 Údržbu a kontrolu protipožiarnych klapiek súvisiacich s VZT

2.2 Vecná náplň obsluhy a údržby VZT zariadení časti strojnej, slaboprúdovej, silnoprúdovej a rozvodov chladu a tepla:

Strojná časť:

- a) uvedenie zar. do chodu
- b) nastavenie optimálnych klimatických podmienok
- c) sústavné sledovanie bezporuchového chodu
- d) uskutočnenie opatrení v prípade poruchy
- e) odstavenie zariadení

Kontroly a údržba:

- a) priebežná - počas prevádzky
- b) občasná 1x týždenne
- c) periodická - 1 x mesačne
- d) ročná

- Denne sa kontroluje chod zariadení posluškom a vizuálne, pripojenie potrubí chladiacej a vykurovacej vody, stav kompenzátorov, tesnosť prírub a ventilov, stav povrchových úprav.
- Týždenne sa kontroluje čistota a tesnosť všetkých komôr, stav obežných kôl ventilátorov, stav sacích ústí, remeňových prevodov a povrchových úprav. Ďalej je potrebné kontrolovať, stav a čistotu teplomenných plôch, ohrievačov a chladičov, čistotu a funkčnosť klapiek, komôr, prípadne ich vyčistiť.
- Štvrťročne sa kontroluje stav a uloženie potrubia na konzolách a závesoch, stav a čistota výustiek, stav závesov a konzol, stav povrchových úprav.
- Polročne sa vykonávajú kontroly a údržba protipožiarnych klapiek.
- Ročne sa vyčistia tepelné trubice rekuperátorov, podľa potreby sa menia klinové remene.
- 1 x za dva roky sa menia ložiská ventilátorov.

Údržba zariadení MaR a rozvodov silnoprúdu.

Vykonávajú sa pravidelné prehliadky rozvádzačov, vyčistenie, dotiahnutie a prestriekanie kontaktov na zníženie odporu, prípadne sa vymenia poškodené poistky, ističe, ochrany a pod.

Zariadenie DAIKIN - chladenie

Spúšťanie a vypínanie zariadenia, predchladenie priestorov. Kontrola chodu zariadenia, čerpadiel, kontrola chladičov, vyčistenie teplomenných plôch, kontrola tesnosti a povrchových úprav potrubí, gumových kompenzátorov, kontrola tlaku a teploty chladiacej vody, príp. dopustenie. V prípade potreby nahlásenie servisu zariadenia úseku hospodárskej správy.

2.3 Údržba a servis zariadení VZT a klimatizácie v období divadelných prázdnin (ročná periodicita):

2.3.1 Strojná časť.

- a) Jednotky BKC. Ventilátorové komory:
odkrytie, demontáž držiakov, sacích hrdiel a obežných kôl ventilátorov demontáž ložísk, vyčistenie ventilátorov a komôr, kontrola krytov, izolátorov chvenia, klinových remeňov a tesnení, príp. výmena ložísk a ich montáž
- b) *Sprchové komory*
vyčistenie komôr, kontrola príp. výmena trysiek, výmena filtrov
- c) *Voľné komory*
vyčistenie a kontrola krytov, kontrola tesnení
- d) *Filtračné komory*
vyčistenie a výmena filtrov, ich pravidelná kontrola

- e) *Klapkové komory*
čistenie komôr, kontrola mechanizmu klapiek, kontrola listov, premazanie mechanizmu a kontrola tesnení
- f) *Tlmiace komory*
demontáž a čistenie komôr, kontrola tesnení a spätná montáž
- g) *Ohrievače a chladiče*
vyčistenie teplozmenných plôch a kontrola tesnosti
- h) *Zariadenia VJA*
demontáž, vyčistenie, kontrola ložísk, klinových remeňov, kontrola klapiek, ohrievačov, výmena filtrov, kontrola izolátorov chvenia montáž
- i) *Ventilátory RNH*
demontáž krytov, vyčistenie, výmena ložísk montáž

Na všetkých komorách zariadení BKC je tiež potrebné skontrolovať a dotiahnuť skrutkové spoje.

- j) *Centrálne úprava vzduchu*
demontáž filtračných rúr, vyčistenie klapiek vo vstupných, výfukových a zmiešavacích kanáloch, vyčistenie konštrukcií filtrov, kontrola príp. oprava náterov, vyčistenie kanálov, vyčistenie a kontrola posuvného mechanizmu, montáž rúr a krytov
- k) *Spätné získavanie tepla*
demontáž krytov a gravitačných trubíc rekuperátorov vyčistenie a spätná montáž.
- l) *Pretlakové komory pod parterom a balkónom*
čistenie a kontrola stavu povrchov
- m) *Potrúbia*
kontrola izolácií, kontrola závesov, kontrola stavu a čistenie výustiek a anemostatov, kontrola vodivých prepojení
- n) *Protipožiarne klapky*
demontáž krytov revíznych otvorov kontrola čistoty a úplnosti listov klapiek funkčná skúška kontrola mechanizmu

2.3.2 Časť elektro.

- a) *Rozvádzače RVZT 1, RVZT 2, RCH*
rozobratie, vyčistenie pripojovacích svoriek, zberníc, stýkačov, poistiek, tepelných ochrán a ovládacích obvodov, kontrola chodu motorov, kontrola prúdovej charakteristiky pri nábehu, kontrola teploty povrchu motorov pri plnej záťaži, kontrola nábehu čerpadiel, kontrola tesnení, dotiahnutie a prečistenie spojov
- b) *Časť M a R, Rozvádzače 115.01, 116.01, 117.01, 118.01, 119.01*
ako rozvádzače časť elektro, prístroje na predných paneloch, kontrola a kalibrácia Ni 1000 SAUTER, zníženie prechodových odporov, nastavenie snímačov diferencie na ventilátorových a filtračných komorách, nastavenie medzných teplôt protimrazovej ochrany a nábehu protimrazových čerpadiel, nastavenie koncových polôh VZT klapiek a signalizácie, nastavenie koncových polôh servopohonov regulačných ventilov

2.3.3 Výmenníková stanica.

- nastavenie a funkčná skúška regulácie TUV a UK regulátorom Mikrotherm 2000,
- kontrola, príp. výmena tesnenia štvorcestného ventilu DUOMDL

Z9 Klimatizácia vstupných a prestávkových priestorov

jednotka BKC	1 súbor
regulačné klapky	3 ks
požiarné klapky	7 ks
výustky	75 ks
potrubie VZT	213 bm
pohony, snímače, ventily, čerpadlá	súbor

Z10 Klimatizácia technického bloku

jednotka BKC	1 súbor
regulačné klapky	3 ks
požiarné klapky	9 ks
výustky	16 ks
potrubie VZT	108 bm
pohony, snímače, ventily, čerpadlá	súbor

Z11 Klimatizácia kaviarne Tália

jednotka BKC	1 súbor
ventilátor FALAX	1 ks
regulačné klapky	2 ks
požiarna klapka	1 ks
výustky	12 ks
potrubie VZT	47 bm
pohony, snímače, ventily, čerpadlá	súbor

Z12 Vetranie strojovne VZT S 2

ventilátor RNE	1 ks
----------------	------

Z13 Vetranie akumulátorovne

ventilátor N 250	2ks
výustky, mriežky	12 ks
potrubie VZT	45 bm

Z14 Vetranie WC vľavo

ventilátor FALAX	1 ks
výustky	11 ks
potrubie VZT	27 bm

Z15 Vetranie WC vpravo

ventilátor FALAX	1 ks
výustky	16 ks
potrubie VZT	37 bm

Z16 Vetranie rozvodne pohonov

ventilátor FALAX, pretlaková klapka	1 ks
regulačná klapka	1 ks

Z17 Vetranie el. rozvodne nad hľadiskom

ventilátor FALAX	1 ks
regulačná klapka	1 ks
žalúzie, mriežky	3 ks
notrubie VZT	4 bm

Z18 Chladenie zadnej osvetľovacej lávky

ventilátor RNE	2ks
regulačné klapky	5 ks
žalúzie	2 ks
anemostaty	8 ks
výustky	4ks
potrubie VZT	39 bm
pohony, snímače, ventily, čerpadlá	súbor

Z19 Vetranie rampy

ventilátor FALAX	1 ks
------------------	------

Z20 Vetranie spŕch v suteréne

ventilátor ELKO	1 ks
-----------------	------

2.4 Rozdelenie VZT zariadení:

Z0 Velín – ovládanie a regulácia, meranie a signalizácia

Velín pre obsluhu zariadení Z1 – Z5, Z7 – Z11, Z16 – Z18

Z1 Centrálna úprava vzduchu pre strojovňu S1, S3

uzatváracie a regulačné klapky	5 ks
filter FPC	lks
ohrievače	2 ks
potrubie VZT	8 bm
potrubie, ventily, snímače,	súbor

Z2 Centrálna úprava vzduchu pre strojovňu S2

uzatváracie klapky	4 ks
filter FPC	1 ks
pohony, snímače	súbor

Z3 Klimatizácia hľadiska

jednotky BKC	2 súbory
regulačné klapky	12 ks
požiarné klapky	12 ks
rekuperátory TNC 5	2 ks
výustky	36 ks
potrubie VZT	242 bm
pohony, snímače, ventily, čerpadlá	súbor

Z4 Klimatizácia orchestrálnej jamy

jednotka BKC	1 súbor
regulačné klapky	3 ks
požiarné klapky	2 ks
rekuperátory TNB 8	1 ks
výustky	6ks
potrubie VZT	64 bm
pohony, snímače, ventily, čerpadlá	súbor

Z5 Vetranie suterénov

jednotka BKC	1 súbor
regulačná klapka	1 ks
požiarné klapky	6 ks
ventilátory RNH 500	2 ks
výustky	75 ks
potrubie VZT	367 bm
pohony, snímače, ventily, čerpadlá	súbor

Z6 Vetranie fajčiarnie

jednotka VJRT	1 ks
---------------	------

Z7 Klimatizácia javiska

jednotka BKC	1 súbor
regulačné klapky	3 ks
požiarné klapky	3 ks
rekuperátor TNB 8	1 ks
výustky	14 ks
potrubie VZT	74 bm
pohony, snímače, ventily, čerpadlá	súbor

Z8 Vetranie zadného javiska

jednotka BKC	1 súbor
regulačné klapky	3 ks
požiarné klapky	7 ks
rekuperátor TNB 8	1 ks
výustky	14 ks
potrubie VZT	56 bm
pohony, snímače, ventily, čerpadlá	súbor

Z21 Vetranie kaviarne Olympia	
jednotky SND 1200	11 súborov
ventilátory FALAX	2 ks
regulačné klapky	3 ks
výustky	51 ks
potrubie VZT	110 bm
Z22 Vetranie WC propagácie	
ventilátor ELKO	1 ks
Z23 Vetranie strojovne výt'ahu	
ventilátor ELKO	1 ks
Z24 Vetranie strojovne S 3	
ventilátor FALAX	1 ks

Zariadenia VZT - 1. Administratívna budova

Z1 Teplovzdušné vetranie baletnej sály	
jednotka VJA 2000	1 súbor
požiarna klapky	2 ks
výustky	16 ks
potrubie VZT	94 bm
pohony, snímače, ventily, čerpadlá	súbor
Z2 Teplovzdušné vetranie orchestra – (nahrávacie štúdio)	
jednotka VJA 2000	1 súbor
požiarna klapky	2 ks
výustky, anemostaty	12 ks
potrubie VZT	54 bm
pohony, snímače, ventily, čerpadlá	súbor
Z3 Klimatizácia réžie nahrávacieho štúdia	
jednotka SND 1200	1 súbor
Z4 Teplovzdušné vetranie pracovne	
jednotka VJA 2000	1 súbor
výustky, anemostaty	10 ks
ventilátor RNE	1 ks
potrubie VZT	24 bm
pohony, snímače, ventily, čerpadlá	súbor
Z5 Teplovzdušné vetranie suterénov	
jednotka VJA 2000	1 súbor
výustky	8ks
potrubie	35 bm
pohony, snímače, ventily, čerpadlá	súbor
Z6 Odvetranie výmenníkovej stanice	
ventilátor VENA	1 ks
Z7 Vetranie bufetu	
jednotka REMAK	1 súbor
výustky	2ks
Z8 Vetranie WC	
ventilátor, hlavica	1 súbor
výustky	23 ks
Z9 Vetranie šatní - spřch	
ventilátor, hlavica	1 súbor
výustky	20 ks
Silové rozvádzače RVZT, RCH	12 polí
Rozvádzače MaR	10 polí
ovládacie skrinky	5 ks

2.5 Dodávateľ zabezpečí neprerušovanú prevádzku zariadení VZT v pracovnom čase od 07:00 do 23:00 (t.j. 16 hod), prípadne podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa.

- 2.6 Poskytnutá služba sa zaraďuje do kategórie 1 prioritných služieb (príloha č. 2 zák. č. 25/2006 Z.z.).

Článok 3

Cena dodávky, spôsob a termín splatnosti, postihy

- 3.1 Za predmet zmluvy uvedený v článku 2 tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje vyplatiť dodávateľovi paušálnu mesačnú odplatu vo výške:

2.761,70 - € (slovom dvetisíc sedemstošesťdesiatjeden eur a sedemdesiat centov)

83.199 - Sk (slovom osemdesiat tritisíc stodeväťdesiatdeväť slovenských korún)

Doplnková informácia: Konverzný kurz 1,- € = 30,126 Sk

- 3.2 Uvedená suma je konečná, sú v nej zahrnuté predpokladané náklady dodávateľa potrebné na poskytnutie predmetnej služby v súlade s článkom 2, a článkom 5 tejto zmluvy. Dodávateľ nie je - je (nehodiace sa preškrtnite) platcom DPH.
- 3.3 Výška odplaty je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Objednávateľ zaplatí dodávateľovi odplatu dohodnutú v článku 3 bode 1 tejto zmluvy na základe mesačnej faktúry dodávateľa.
- 3.5 Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje:
- 3.5.1 označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ
 - 3.5.2 odvolávku na túto zmluvu
 - 3.5.3 číslo vystavenej faktúry
 - 3.5.4 mesiac za ktorý sú služby fakturované
 - 3.5.5 rozpis hodín a celkový hodinový sumár
 - 3.5.6 deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia
 - 3.5.7 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - 3.5.8 celkovú fakturovanú sumu
 - 3.5.9 podpis (prípadne pečiatku) oprávnenej osoby
- 3.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry dodávateľovi.
- 3.7 Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od jej doručenia.

Článok 4

Platnosť, účinnosť, trvanie a zánik

- 4.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním obidvomi zmluvnými stranami, a to dňom **5.1.2009**.
- 4.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do **31.10.2009**.
- 4.3 Zmluva zaniká:
- 4.3.1 uplynutím dohodnutej doby
 - 4.3.2 výpoveďou
- 4.4 Zmluvu možno vypovedať aj bez udania dôvodu s 1-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede druhej strane, pričom doručenie musí byť formou doporučenej zásielky, do vlastných rúk štatutára zmluvnej strany, alebo odovzdaním druhej zmluvnej strane proti podpisu štatutára.
- 4.5 K okamžitému vypovedaniu tejto Zmluvy môže dôjsť pri závažnom porušení jednotlivých ustanovení Zmluvy, a to najmä ustanovení uvedených v článku 5, bodoch 5.2 a 5.3 tejto Zmluvy.

- 4.6 Zmluva zaniká uplynutím dohodnutej 1-mesačnej výpovednej lehoty, avšak počas výpovednej lehoty sa:
- 4.6.1 dodávateľ zaväzuje pokračovať v poskytovaní predmetu zmluvy, až do zániku zmluvy, ak sa s objednávateľom nedohodne inak,
 - 4.6.2 objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť dodávateľovi zmluvne dohodnutú sumu až do jej zániku, ak sa s dodávateľom nedohodne inak.

Článok 5

Povinnosti zmluvných strán

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje:

- 5.1.1 Poskytnúť dodávateľovi prevádzkovú miestnosť – priestory veľína.
- 5.1.2 Zabezpečiť pre dodávateľa školenia BOZP a PO bezpečnostným a požiarnym technikom.

5.2 Dodávateľ sa zaväzuje:

- 5.2.1 Zamestnať len pracovníkov zaškolených z BOZP a PO bezpečnostným a požiarnym technikom Divadla Nová scéna.
- 5.2.2 V priestoroch divadla dodržiavať BOZP a PO smernice.
- 5.2.3 Dodržiavať zákaz fajčenia vo všetkých divadelných priestoroch.
- 5.2.4 Dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov a návykových látok.
- 5.2.5 Nezakladať a nemanipulovať s otvoreným ohňom.
- 5.2.6 Ihneď informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa poškodenia a zneužitia majetku alebo neoprávneného vniknutia do priestorov divadla.

5.3 Dodávateľ je povinný

- 5.3.1 Zabezpečiť vykonávanie predmetu zmluvy s náležitou odbornou spôsobilosťou a starostlivosťou a je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa.
- 5.3.2 Uskutočňovať drobné opravy a údržbu zariadení (do 2.000,-Sk/mesiac na materiál) podľa potreby a prevádzkových predpisov.
- 5.3.3 Upratovať priestory strojovní, veľínu a prevádzkovej miestnosti..
- 5.3.4 Uchovať pre potreby objednávateľa všetky doklady a materiály, ktoré získal pri plnení predmetu zmluvy a je povinný zachovávať úplnú mlčanlivosť týkajúcu sa prevádzky objednávateľa. Mlčanlivosť sa týka aj obdobia po prípadnom zániku zmluvy. Porušenie mlčanlivosti je dôvodom pre zánik zmluvy a vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti.
- 5.3.5 Ovládať použitie hasiacich prostriedkov a poznať „Požiarny evakuačný plán“.
- 5.3.6 Viest' evidenciu o opravách a iných prácach na zariadení VZT v prevádzkovej knihe.
- 5.3.7 Poznať kontaktné a telefónne spojenie na:
 - zodpovedného zamestnanca objednávateľa príloha č. 1 tejto zmluvy
 - útvar požiarnej ochrany: **112, 150** (príloha č. 1 tejto zmluvy)
 - útvar policajného zboru: **112, 158** (príloha č. 1 tejto zmluvy)
 - záchrannú zdravotnícku službu: **112, 155** (príloha č. 1 tejto zmluvy)
 - elektrárň- hlásenie porúch: **12 129, 0800 111 567** (príloha č. 1 tejto zmluvy)
 - plynáreň – stálu poruchovú službu: **0850 111 363** (príloha č. 1 tejto zmluvy)
 - vodáreň – stálu poruchovú službu: **0800 121 333** (príloha č. 1 tejto zmluvy)

5.4 Objednávateľ je povinný

- 5.4.1 Odovzdať včas dodávateľovi všetky veci a informácie, ktoré majú a môžu mať vplyv na plnenie predmetu zmluvy z hľadiska ochrany pred požiarom a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 5.4.2 V súvislosti s plnením predmetu zmluvy zabezpečiť vstup do objektov.
- 5.4.3 Vykonávať pravidelnú kontrolu stavu technických a technologických zariadení, vyhradených technických zariadení, tlakových zariadení, zdvíhacích zariadení, elektrických a plynových technických zariadení, ako aj ich údržbu, opravy, odstránenie


- nedostatkov a výmenu v lehotách stanovených výrobcom, dovozcom, sprievodnou dokumentáciou, prevádzkovými pokynmi, dokumentáciou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všeobecne záväznými predpismi v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce.
- 5.4.4 Vykonávať pravidelnú kontrolu stavu požiaro-technických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, ako aj ich údržbu, opravy, odstránenie nedostatkov a výmenu v lehotách stanovených výrobcom, dovozcom, sprievodnou dokumentáciou, prevádzkovými pokynmi, dokumentáciou ochrany pred požiarmi a všeobecne záväznými predpismi v oblasti požiarnej ochrany.
- 5.4.5 Kontrolovať výkon dozoru dodávateľa.
Za objednávateľa sú oprávnení kontrolovať dodávateľa:
- vedúci hospodárskej správy a prevádzkového úseku
- 5.4.6 Pri kontrole výkonu objednávateľ zisťuje, či pracovníci dodávateľa
- plnia úlohy vyplývajúce zo zmluvy,
 - ovládajú povinnosti a oprávnenia vyplývajúce zo zmluvy,
 - dodržiavajú zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov,
 - majú identifikačný preukaz,
 - vedú predpísanú evidenciu v prevádzkovej knihe
- 5.4.7 O vykonanej kontrole a jej výsledku, prípadne o prijatých opatreniach sa vyhotoví zápis do „Prevádzkovej knihy“. V zápise sa uvedie deň a hodina vykonania kontroly, zistený stav a návrh na opatrenia, meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby, ktorá kontrolu vykonala a podpis pracovníka dodávateľa.
- 5.4.8 V prípade, že kontrolný orgán zistí požitie alkoholických nápojov alebo iných omamných prostriedkov pracovníkom dodávateľa, prípadne zistí závažný nedostatok v rámci služieb zabezpečujúcich obsluhu a údržbu VZT, dá návrh na vypovedanie zmluvy podľa článku 4 bodu 4.4. tejto zmluvy.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

- 6.1 Všetky doplnky tejto zmluvy alebo jej zmeny, musia mať písomnú formu a musia byť odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.
- 6.2 Vzťahy touto zmluvou neupravené upravujú príslušné súvisiace ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka.
- 6.3 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých jeden obdrží dodávateľ a druhý objednávateľ.

V Bratislave 5.1.2008



.....
František Javorský
generálny riaditeľ
Divadlo Nová scéna

.....
dodávateľ

Príloha: *Kontaktné informácie*